

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| Anläggning   | Kontaktperson           | Kund                                      |
| A7209649 Fastigheten kv Masten<br>Esplanaden<br>234 39 LOMMA |                         | JM AB (527099)<br>Box 327<br>201 23 MALMÖ |
| Objektstyp   | Uppställningsplats      |   |
| Personhiss   | Esplanaden 14           |   |
| Objektreferens/Platsnummer/Individnummer                     | Skötselfirma            |   |
|  | Schindler Hiss AB Malmö |   |

### Bedömning

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Besiktningssingenjör | Styrande besiktningstid |
| Anders Björnmyr      | Mars                    |
| Nästa besiktningstid | Sista användningsdag    |

### Brister/anmärkningar

- Nödtelefon, nödevakuering och nödbelysning ur funktion vid strömavbrott

### Övrig information

- Lyftorgan = Rem/drivskiva.

### Tillverkningsdata 1

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tillverkare       | Tillverkningsnummer |
| Schindler Hiss AB | 10953305            |

### Tillverkningsdata 2

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Typ- eller modellbeteckning | Tillverkningsår |
| 3300                        | 2017            |

### Teknisk data

|           |                    |                   |              |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------|
| Max last  | Max antal personer | Lyftorgan         | Antal parter |
| 1125 kg   | 15 Styck           | Se Anm/kompl uppg | 4 Styck      |
| Hastighet | Antal stannplan    | Lyfthöjd m        |              |
| 1 m/s     | 6 Styck            | 11.7 m            |              |

Vid frågor vänligen kontakta Dekra

010-455 10 00

[www.dekra-industrial.se](http://www.dekra-industrial.se)